eurofins | Expertises Environnementales

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur :	Nom(s) commercial(aux) du produit fini :
LLABERIA PLÀSTICS Crta. de Reus, Km 8 43340 Montbrió del Camp (Tarragona) Espagne	Raccord PEHD en matière BorSafe HE3490-IM

Type de produit fini :

- ☐ tube
- ■ raccord et manchon
- ☐ revêtement
- ☐ produit de jointoyage
- ☐ joint
- ☐ composant d'accessoires
- ☐ autre

Nature du matériau :

- ☐ polychlorure de vinyl PVC
- ☐ polybutylène PB
- ☐ éthylène-propylène EPDM
- ☐ PVC surchloré PVC-C
- ☐ polyamide PA
- ☐ butadiène-acrylonitrile NBR
- ■ polyéthylène PE
- ☐ polytétrafluoroéthylène PTFE
- ☐ autre
- ☐ polyéthylène réticulé PER
- ☐ à base de résine époxydique
- ☐ polypropylène PP
- ☐ acrylonitrile-butadiène-styrène ABS

Commentaires : couleur du matériau : noire

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 14 MAT NY 001

Formulation chimique :

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 :

Rapport S/V testé : 3 cm²/L
Date des essais : du 21 janvier au 06 février 2014

Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n°99-217 du 12 avril 1999.

Attestation délivrée par :
Maud Lançon
Responsable de Département

Signature :

A la date du : 18 février 2014

Date d'expiration de l'ACS : 18 février 2019
Commentaires : /